

# Werken op de verkeerde plek

EPSC Leerblad, april 2020  
Vertaald door:




## Wat gebeurde er:

Een monteur was gevraagd om een passtuk te vervangen onder een reactor die goed veiliggesteld was voor onderhoudswerkzaamheden. Helaas ging hij aan de slag met de verkeerde reactor die nog in gebruik was met gevaarlijke chemicaliën.

## Aspecten:

- Monteurs & contractors zijn over het algemeen minder bekend met de fabriek dan operators en kunnen daardoor makkelijk op de verkeerde lokatie terecht komen.
- Het is de verantwoordelijkheid van productie dat het onderhoudspersoneel en de contractors met de juiste apparatuur aan de slag gaan.
- Het is essentieel om de monteur de juiste instructies mee te geven op de werklocatie en er zich dan van te overtuigen dat het werk volledig en goed begrepen is.
- Zorg er voor dat kritische flensverbindingen die losgenomen moeten worden, goed aangegeven zijn, bijv. door een label. In dit geval waren de reactoren niet geïdentificeerd op de onderliggende verdieping waar het werk uitgevoerd moest worden.
- Alleen een werkvergunning zonder instructies op de werkplek zelf, is geen goede bescherming voor een fout als deze.



**Validate the right location in the field**